

Katowice 18.08.2015r.

MT.2370.2.2015

Dotyczy zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH**”

W dniu 18.08.2015r. do siedziby prowadzącego postępowanie tj. do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach wpłynęły faxem trzy pytania dotyczące SIWZ. Poniżej przedstawiamy pytania oraz odpowiedzi:

1. Zwracam się z prośbą o dołączenie przedmiaru na prace termomodernizacyjne dla budynku nr „C”, gdyż nie ma go na Państwa stronie internetowej.
Ponadto proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
2. W Opisie Technicznym Projektu Budowlanego pkt.14.4 jest projektowane ocieplenie stropu nad piwnicą. Proszę o wskazanie budynków na których trzeba wykonać niniejsze ocieplenie.
3. Rys. nr 09 i nr 10 wskazuje na wykonanie izolacji poziomej ław fundamentowych ścian zewnętrznych. Opis Techniczny Projektu Budowlanego o tym nie wspomina. Czy należy ująć w wycenie wykonanie powyższej izolacji? A jeśli tak to w których obiektach i czy dotyczy to tylko ścian zewnętrznych?

- :
- Ad.1. Budynek zaznaczony na planie zagospodarowania symbolem "C" nie jest objęty zadaniem termomodernizacji - ocieplenia , a jedynie w ramach remontu bieżącego uwzględniono ujednoczenie faktur elewacyjnych zintegrowanych z budynkiem "B" . W opracowaniu projektowym jest on przedstawiony na rys. 04.A projektu termomodernizacji budynków ; w kosztorysie "ślepy" uwzględniono zakres robót i obmiar budynku "C" w pozycji 63 kosztorysu budynku "B" .
 - Ad.2. Inwestor nie przewiduje ocieplenia stropów piwnic w budynkach w podwórzu . Pkt 14.4 jest błędnym zapisem w Opisie Technicznym Projektu Budowlanego .
 - Ad.3 Inwestor wymaga wykonania zakresu robót określonego kosztorysem "ślepy" - przedmiarem , w związku z tym wykonać należy izolację pionową murów fundamentowych wg zasugerowanej w tymże technologii .Technologia robót określona rys. 9 i 10 Projektu Termomodernizacji Budynku Głównego jest graficznym przedstawieniem izolacji murów fundamentowych i robót towarzyszących nie obligatoryjnym i nie narzuconym na etapie ofertowania robót.


KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
w Katowicach

st. bryg. mgr inż. Bogdan Jędrocha