

Katowice, 13 grudnia 2017 r.

nr sprawy **MT.2370.3.2017**

Strona internetowa
Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

dot. przetargu nieograniczonego dla zamówienia pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja budynku Straży Pożarnej przy ul. Tadeusza Kościuszki 189 w Katowicach”, zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach, poddziałanie 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Zamawiający informuje, że wpłynęło do niego pytanie dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust.1. ustawy Pzp udzielamy odpowiedzi na zadanie pytanie.

Pytanie

1. W Programie Funkcjonalno-Użytkowym jest mowa o "załączniku do audytu" w którym wskazano wykaz rzeczowo-ilościowy oprav do wymiany. Prosimy o udostępnienie tego załącznika wraz ze szczegółowym zestawieniem oprav oświetleniowych. Dodatkowo prosimy o udostępnienie rzutów i przekrojów umożliwiających dobór i lokalizację oprav oświetleniowych.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający poniżej zamieszcza zestawienie ilości i mocy oprav podlegających wymianie. Rozmieszczenie oprav po wymianie nastąpi na podstawie aktualnej inwentaryzacji, którą przyszły wykonawca zobowiązany jest wykonać na etapie realizacji. Ponadto informuję, że Zamawiający zamieścił na stronie BIP, razem ze specyfikacją, dokumentację archiwalną, która jest w jego posiadaniu.

Zestawienie dotyczące mocy zainstalowanej i zużycia energii w stanie istniejącym i planowanym

Stan istniejący			Stan planowany		
Typ oprawy	Liczba oprav	Moc oprav	Typ oprawy	Liczba oprav	Moc oprav
	szt.	W		szt.	W
oprawa kloszowa z żarówką tradycyjną 75 W	108	8100	Downlight LED 12W	108	1296
oprawa rastrowa ze świetlówkami liniowymi 4 x 18 W	37	2664	Smart LED 38W	37	1406
oprawa hermetyczna ze świetlówkami liniowymi 2 x 58 W	29	3364	Smart LED 48W	29	1392
RAZEM	174	14128		174	4094

**ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W KATOWICACH**
st. bryg. mgr inż. Dariusz Jaromin